

Результаты обследования и предложения по созданию условий доступности объекта и услуг на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра развития творчества «Уголек» 654086, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Развельчиков 74

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Неотложные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1	<p><b>Территория, прилегающая к зданию</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вход (ходы) на территорию</li> <li>- Пути движения на территории</li> <li>- Лестница (наружная)</li> <li>- Пандус (наружный)</li> <li>- Автостоянка и парковка</li> </ul>	<p>1.1 Перепад высоты в месте пересечения тротуара и пешеходной дорожки 0,25м, при норме 0,04м;</p> <p>1.2 Часть дороги от парковки до входной двери имеет неровности</p> <p>1.3 Световая, звуковая информация отсутствует</p>	-	-	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
2	<p><b>Вход в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лестница (наружная)</li> <li>- Пандус (наружный)</li> <li>- Входная площадка (деревял. дверью)</li> <li>- Дверь (входная)</li> <li>- Тамбур</li> </ul>	<p>2.1 Пандус на лестнице отсутствует</p>	-	2.1 Установить телескопически и пандус	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
3	<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации</li> </ul>	<p>3.1 Световая, звуковая, тактильная информация отсутствует</p>	3.1 Установка комплексной визуальной и звуковой информации	-	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч

4	<p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания</li> <li>- Зальная форма обслуживания</li> <li>- форма обслуживания с перемещением по маршруту</li> <li>- Кабинет индивидуального обслуживания</li> </ul> <p><b>Жилые помещения</b></p> <p><b>Места приложенна труда</b></p> <p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Туалетная комната</li> <li>- Душевая/ ванная комната</li> <li>- Бытовая комната (гардеробная)</li> </ul>	4.1 Световая, звуковая информация отсутствует	4.1 Установка комплексной визуальной и звуковой информации	У К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	У К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	У К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
5	<p><b>Места приложенна труда</b></p> <p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Туалетная комната</li> <li>- Душевая/ ванная комната</li> <li>- Бытовая комната (гардеробная)</li> </ul>	5.1 Световая, звуковая информация отсутствует	5.1 Оборудовать туалетную комнату для МГН	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
6	<p><b>Система информации на объекте</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексность</li> <li>- единообразие и непрерывность</li> <li>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</li> </ul> <p><b>Сайт организации</b></p>			К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
7	<p><b>Пути движения к объекту от остановки</b></p>			К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

\* - выполняется с учетом приложения 3 к Методике

